

**PENGANGARAN PENJIMATAN TENAGA
DIALAT HAWA DINGIN DENGAN CARA
MENGUBAH KEADAAN-KEADAAN REKABENTUK DALAM**

OLEH

**AHMAD FAIDZAL BIN ALI
85375463
DIP KEJURUTERAAN JENTERA**

DAN

**NOR JAMALULLAIL BIN TAMRI
85218144
DIP KEJURUTERAAN JENTERA**

AHMAD FAIDZAL BIN ALI

85375463

DIP KEJURUTERAAN JENTERA

TARIKH : 09/06/89.....

NORJAMALULLAIL BIN TAMRI

85218144

DIP KEJURUTERAAN JENTERA

TARIKH : 2/6/89.....

IR. HARON ISMAIL

KETUA KAJIAN KEJURUTERAAN

INSTITUT TEKNOLOGI MARA

SHAH ALAM

SELANGOR

TARIKH :

IR. MOHAMED NOR BERHAN

KETUA KURSUS

DIP KEJURUTERAAN JENTERA

INSTITUT TEKNOLOGI MARA

SHAH ALAM

SELANGOR

TARIKH : 2-6-89.....

KANDUNGAN

1.	<u>PENDAHULUAN</u>	1
1.1	Objektif projek	
1.2	Penggunaan tenaga dalam sistem penyaman udara	
1.3	Logi penyaman udara	
1.4	Pengaturan udara	
2.	<u>KITAR PENYEJUKAN</u>	8
3.	<u>UDARA</u>	10
3.1	Suhu bebuli kering dan suhu bebuli basah	
4.	<u>CARTA PSIKOMETRIC</u>	12
5.	<u>PENGENALAN PROJEK</u>	14
5.1	Radas	
5.2	Prosedur	
5.3	Keputusan	
6.	<u>PENGIRAAN</u>	18
6.1	Contoh pengiraan	
7.	<u>PERBINCANGAN DAN KEPUTUSAN</u>	35
8.	<u>MASALAH DAN CADANGAN</u>	38

1. PENDAHULUAN

Penyamanan udara boleh digambarkan sebagai alat untuk mengatur atmosfera agar suhu, kelembapan, pengagihan dan pengedaran udara yang dikehendaki dapat diperolehi.

Penggunaan penyamanan udara adalah sangat meluas seperti di rumah-rumah, hospital, kedai, pejabat, kilang, pengangkutan udara, laut dan darat. Tetapi ada sebahagian penyamanan udara diperlukan tanpa menepati keadaan keselesaan manusia seperti di kilang-kilang kain dan percetakan, komputer, tempat menyimpan makanan, tempat menyimpan dan memeriksa bahan-bahan sensitif dan sebagainya.

Bagi penyamanan udara, suhu dan kelembapan memainkan peranan yang penting. Kedua-duanya jika diturunkan nilainya akan mendinginkan keadaan ruangan dan jika dilakukan sebaliknya akan memanaskan keadaan ruangan. Tetapi jika kita hanya menurunkan nilai suhu tanpa pengurangan kelembapan, kita masih sukar untuk mendapatkan keadaan keselesaan dan seandainya kita hanya menurunkan kelembapan sahaja tanpa menurunkan suhu, keadaan yang sama akan juga diperolehi.

Penurunan suhu dan kelembapan pada peringkat-peringkat yang tertentu didapati menggunakan tenaga yang berbeza. Penurunan suhu dan kelembapan ini haruslah berada di tahap keselesaan bagi manusia. Ini adalah kerana keadaan keselesaan bagi manusia adalah pada suhu diantara 21 C hingga 27 C. Manakala nilai peratus kelembapan yang sesuai untuk manusia adalah diantara 30% hingga 70%. Oleh itu rekabentuk alat penyamanan udara haruslah boleh menghasilkan keadaan-keadaan tertentu. Geraf bagi menunjukkan zon keselesaan adalah ditunjukkan di dalam gambarajah 1.

1.1 Objektif Projek.

Objektif sebenar projek ini adalah untuk mendapatkan geraf bagi penggunaan tenaga (kw) melawan suhu (diantara 20 C hingga 27 C) apabila kelembapan ditetapkan pada 40%, 50% dan 60%.

Daripada geraf yang diperolehi ini maka dapatlah ditentukan nilai penggunaan tenaga pada sesuatu tahap suhu dan kelembapan. Daripada geraf juga akan diperolehi nilai suhu dan kelembapan yang menggunakan tenaga yang rendah dalam pengoperasian penyamanan udara.

1.2 Penggunaan Tenaga Dalam Sistem Penyamanan Udara.

Tenaga elektrik biasanya digunakan untuk mengoperasikan logi penyamanan udara. Biasanya tenaga elektrik yang digunakan adalah agak tinggi. Bangunan-bangunan yang menggunakan logi menyamanan udara memerlukan lebih daripada separuh tenaga yang dibekalkan untuk mengoperasikan logi penyamanan udara.

Di Singapura, pada tahun 1984 dianggarkan bahawa bangunan-bangunan yang menggunakan logi penyamanan udara memerlukan 27% daripada jumlah tenaga elektrik yang digunakan di negara itu. Pada tahun yang sama, di Malaysia, Dianggarkan 28.5% daripada jumlah tenaga elektrik yang dibekalkan digunakan oleh logi-logi penyamanan udara.

Pada keadaan panas dimana suhu udara luar dan kelembapan adalah tinggi, akan mengakibatkan penggunaan tenaga elektrik yang banyak untuk menurunkan suhu dan kelembapan udara. Disebabkan banyaknya tenaga yang digunakan oleh logi penyamanan udara ini dan kadar bayaran tenaga yang tinggi maka adalah perlu dikurangkan penggunaan tenaga ini.

Banyak langkah yang telah diambil untuk mengurangkan kadar penggunaan tenaga dan salah satu daripadanya adalah dengan cara menetapkan peratus kelembapan udara. Pada kebiasaannya dalam rekabentuk unit penyamanan udara kelembapan 50% adalah digunakan.